



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
DIVIZE CSI – CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ,
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky



vydává

Žadatel: **HANÁK NÁBYTEK, a.s.**
Komenského náměstí 363/8
767 01 Kroměříž

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 20 - 168/Z

Výrobek: **dveře MILENIUM AKUSTIK**

Popis: jednkřídlové dřevěné dveře plné hladké bez polodrážky, v dřevěné obložkové zárubni. Rám křídla: smrkový masiv. Složení křídla: plášť deska MDF, výplň izolační deska o tloušťce 28 mm. Tloušťka křídla 40 mm.
Kování: 2 skryté dveřní závěsy, magnetický zámek, kliky. Těsnění: 1x v zárubni, padací práh.

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Vážená neprůzvučnost	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN ISO 717-1	$R_w (C; C_{tr}) = 28 (-2; -4) \text{ dB}$

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem.

Podklady: Protokol o zkoušce č. 131/20, AZL1007.1, ITC, a.s., Zlín, divize CSI

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolu o zkoušce. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: 21.05.2020
Platnost do: 21.05.2022

Ing. Miroslav Figalla